

**Информация о ходе выполнения мероприятий по предписаниям Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области**

№ №	Наименование образовательной организации (СОШ, ДОУ, ДОП)	Учреждение включено в программу по исполнению предписаний Госпожнадзора на 2019 год (да, нет)	Наличие предписания Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону (указать от _____ № _____)	Содержание пунктов предписания	Мероприятия по выполнению пунктов предписания с указанием даты исполнения	Невыполненные мероприятия (указать причину, планируемую дату исполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	МБДОУ №219	да	Предписание №4 -1/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности	1. Замена системы АПС 2. Замена лестниц 3-го типа ( количество 2 шт.)	1. 01.12.2018 2. 01.12.2018	1. Предписание не выполнено, т.к. не выделены средства 2. Предписание не выполнено .т.к. не выделены средства

Заведующий МБДОУ №219

Е.Е.Маковеева